

RAŽOŠANAS PROCESA KONTROLES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS (tulkojums)

Erse Kablo
San. ve Tic. A.S.
Halil Rifat Pasa Mh. Yüzer
Havuz Sokak No:7
34384 Sisli, Istanbul
Turcija

ir atļauts izmantot savam produktam

**Halogēnbrīvs kabelis ar uzlabotiem parametriem ugunsgrēka gadījumā
telekomunikāciju un datu apstrādes sistēmām**

juridiski aizsargātās Zīmes, kā parādīts tālāk, tipiem, kas minēti 2. lpp.
VDE Kabeļa marķējums

◁ VDE-REG 8336 ▷

Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar

DIN VDE 0276-604 (VDE 0276 604.daļa):2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3:2005 0.daļa, 1u.5-G
HD 604 S1:1994/A3:2005 5.daļa SekcH
DIN VDE 0276-627 (VDE 0276 627.daļa):2006-09; HD 627 S1:1996 + A1:2000 + A2:2005
1. un 7. daļas H
(saskaņā ar)

Derīgs līdz: 2025-12-31

Faila Nr: 5007670-5350-0021 / 296333

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE testēšanas un sertifikācijas iestāde
Sertifikācija

Sertifikāta Nr. 40047859

1 Lpp.

papildu nosacījumi, skatīt nākamās lapas
Datums, 2018-03-07
(Atjaunoti dati 2022-11-30)

VDE testēšanas un sertifikācijas iestāde

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Tulkojums)

Sertifikāta Nr. Lpp.
40047859 2

Sertifikāta turētāja nosaukums un juridiskā adrese

Erse Kablo San. ve Tic. A.S., Halil Rifat Pasa Mh. Yüzer, Havuz Sokak No:7, 34384 SISLI, ISTANBUL, TURKEY

Faila ref..

5007670-5350-0021 / 296333 / TL6 / BJO

Pēdējās izmaiņas

2022-11-30

Datums

2018-03-07

Šis papildinājums ir derīgs tikai kopā ar sertifikāta 1. lappusi, ja sertifikāta Nr. 40047859.

Kabelis ar ugunsizturību

Veids(-i)

JE-H(St)H 1...4x2x0,8 Bd FE180/E30

JE-H(St)H 1x2x1,5 mm²+0,8mm Bd FE180/E30

Darba spriegums

225 V (Maksimālā vērtība)

Elektriskās īpašības

Saskaņā ar DIN EN 60754-02
(VDE 0482-754-2):2021-02 sadaļā 8.2

Bez halogēna

Saskaņā ar DIN EN IEC 60332-3-24
(VDE 0482-332-3-24):2019-05

Turpinājums 3. lpp

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testēšanas un sertifikācijas institūts

VDE testēšanas un sertifikācijas iestāde

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Tulkojums)

Sertifikāta Nr. Lpp.
40047859 3

Sertifikāta turētāja nosaukums un juridiskā adrese

Erse Kablo San. ve Tic. A.S., Halil Rifat Pasa Mh. Yüzer, Havuz Sokak No:7, 34384 SISLI, ISTANBUL, TURKEY

Faila ref..

5007670-5350-0021 / 296333 / TL6 / BJO

Pēdējās izmaiņas

2022-11-30

Datums

2018-03-07

Šis papildinājums ir derīgs tikai kopā ar sertifikāta 1. lappusi, ja sertifikāta Nr. 40047859.

Degtspēja	Kategorija C
Izolācijas ugunsizturība	180 minūtes, U = 300 V (fāze) atbilstoši - DIN VDE 0472 814 - IEC 60331-23 - DIN EN 50200 (VDE 0482-200): PH 180 <i>liekšanas rādiuss 10 x kabeļa ārējais diametrs</i>
Dūmu blīvums	atbilstoši DIN EN 61034-2(VDE 0482-1034-2):2021-02
Lietošanas instrukcija	kā JE-H(St)H...Bd FE atbilstoši DIN VDE 0815
Tirdzniecības zīme	ERSE KABLO ERVITAL
Ķēdes nepārtrauktība	"Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis" (ABP) nach/acc. to DIN 4102-12; E30

Šis Apstiprinājums ir pamatojums ES Atbilstības deklarācijai un CE marķējumam, kurus iedeva ražotājs vai viņa pārstāvis, un pierāda atbilstību **EK zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES** būtiskajās drošības prasībās.

VDE testēšanas un sertifikācijas iestāde

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Tulkojums)

Sertifikāta Nr. *Papildinājums*
40047859

Sertifikāta turētāja nosaukums un juridiskā adrese

Erse Kablo San. ve Tic. A.S., Halil Rifat Pasa Mh. Yüzer, Havuz Sokak No:7, 34384 SISLI, ISTANBUL, TURKEY

Faila ref..

5007670-5350-0021 / 296333 / TL6 / BJO

Pēdējās izmaiņas

2022-11-30

Datums

2018-03-07

Šis papildinājums ir derīgs tikai kopā ar sertifikāta 1. lappusi, ja sertifikāta Nr. 40047859.

Halogēnbrīvs kabelis ar uzlabotiem parametriem ugunsgrēka gadījumā telekomunikāciju un datu apstrādes sistēmām

Ražošanas vieta(-as)

Reference

30019078

Erse Kablo

San. ve Tic. A.S.

Ortaköy Sanayi Bolgesi Parsel Bolum 152/13

34582 SELIMPASA SILIVRI - ISTANBUL

TURKEY

VDE testēšanas un sertifikācijas iestāde

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Tulkojums)

Sertifikāta Nr. 40047859 Informācijas lapa

Sertifikāta turētāja nosaukums un juridiskā adrese

Erse Kablo San. ve Tic. A.S., Halil Rifat Pasa Mh. Yüzer, Havuz Sokak No:7, 34384 SISLI, ISTANBUL, TURKEY

Faila ref..

5007670-5350-0021 / 296333 / TL6 / BJO

Pēdējās izmaiņas

2022-11-30

Datums

2018-03-07

Šis papildinājums ir derīgs tikai kopā ar sertifikāta 1. lappusi, ja sertifikāta Nr. 40047859.

Apstiprinājums VDE likumīgi aizsargātās zīmes izmantošanai, kā parādīts pirmajā lapā:

Lietošanas pamatā ir VDE testēšanas un sertifikācijas institūta (www.vde.com/terms-institute) vispārīgie noteikumi un nosacījumi. Zīmes lietošanas tiesības tiek piešķirtas tikai minētajam uzņēmumam ar nosauktajām ražošanas vietām un uzskaitītajām precēm ar saistītajām tipu atsaucēm. Ražošanas vietai jābūt aprīkotai tā, lai būtu nodrošināta sertificētas konstrukcijas pastāvīga izgatavošana.

Apstiprinājums ir derīgs tik ilgi, kamēr ir spēkā VDE specifikācijas, uz kurām balstās sertifikācija, ja vien tas netiek atsaukts saskaņā ar VDE testēšanas un sertifikācijas procedūru (PM102E).

VDE-GS-markas apstiprinājuma derīguma termiņu var pagarināt pēc pieprasījuma. Juridisko un/vai normatīvo prasību izmaiņu gadījumā VDE-GS-Mark Apstiprinājuma derīguma termiņš var tikt saīsināts.

Produktus, kas satur biocīdu dimetilfumarātu (DMF), nedrīkst tirgot vai darīt pieejamus EK tirgū saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/251/EK.

Apstiprinājums ir parakstīts tikai pirmajā lapā.