


ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (TULKOJUMS)	Nr. 09QD-01ENG/V5	Datums 13.06.2018	 17
<p>Produkts SPĒKA KABELĪ AR NOMINĀLO SPRIEGUMU $U_0 / U = 0,6 / 1$ kV</p> <p>Tips AXPK (AXMK) 0,6 / 1 kV AXPK PLUS (AXMK PLUS) 0,6 / 1 kV AXPK PE 0,6 / 1 kV</p>			
<p>Ražotājs Prysmian Group Baltics AS Paldiski road 31, Keila 76606 Estonia</p>			
<p>Ražots saskaņā ar: HD 603 S1:1994 /A3:2007 5. daļa, D sadaļa IEC 60502-1:2009</p> <p>Citas prasības EN 60332-1-2:2004 /A1:2015</p>			
<p>Preces ir pārbaudītas un testētas saskaņā ar augstākminētajām tehniskajām specifikācijām un tika konstatētas, ka tās atbilst visām noteiktajām prasībām.</p> <p>Kabelis ir marķēts ar CE un atbilst Zemsprieguma direktīvas 2014/35/ES prasībām.</p> <p>Visi izmantotie plastmasas materiāli ir izturīgi pret UV starojumu, un tiem nav nepieciešama papildu aizsardzība pret saules gaismu.</p>			
<p>Uzņēmuma vadības sistēma ir atzīta par atbilstošu ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 standartiem</p>			
<p>Uzņēmums ievēro un izpilda Eiropas Komisijas regulas Nr. 1907/2006 (REACH) prasības, tāpat mēs to pieprasīsim no mūsu atbilstošajiem apakšpiegādātājiem.</p>			

Prysmian Group Baltics AS
Kvalitātes nodaļa

Paavo Brauer
Kvalitātes menedžeris

Piezīme: HD 603 S1 – šo saskaņošanas dokumentu CENELEC apstiprināja 1993. gada 12. gada 8. gadā. CENELEC dalībniekiem ir jāievēro CEN/CENELEC iekšējie noteikumi, kas nosaka īstenošanas nosacījumus punktu valsts līmenī.

